

МЕКТЕПТЕГИ ӨРТ КООПСУЗДУГУ

Өрт коопсуздук эрежелерин билгиз жана сактаңыз.

Мектепте өрт чыкса эмне кылышынар керек

Мектепте адам көп болгондуктан, аларды эвакуация кылуу, адамдарды көп кабаттуу уйлөрдөн эвакуация кылууга караганда көп убакытты алат. Ошондуктан мектепте өрт чыкса, кабыл алынган чараларды ырааты менен колдонуу керек. Эгер силер өрттү терезенин сыртынан көрсөңөр, анда ал болмого кирүүгө аракет кылбагыла. Ачык эшик түтүндү эле чыгарбастан, ошондой эле эвакуация кылууга да тоскоолдук кылат, күтүлбөгөн жерден кошумча абанын кириши өрттүн чон ылдамдыкта өрчүшүнө алып келет. Тезинен айгай которуп, катуу кыйкырып, өрт жөнүндө билдирүү керек. Өрт жөнүндө жакшы турган мугалимдерге же мектептин жумушчуларына билдиргиле, ал болсо адамдардын тез аранын ичинде мектептин имаратынын эвакуация кылуу чараларын көрөт.

Өрт чыгаары менен тез арада «101» телефонунга чалып, өрткө каршы кызматын чакыруу керек.

Өрткө каршы кызматы келген маалга биринчи кезекте төмөнкүлөрдү билүү зарыл;

- өрт кайсыл бөлмөдө болуп жатат;
- имараттын баары эвакуацияланганбы.

Өрт учурунда мектептен эвакуациялоонун тартиби:

1. Айгай (тревога). Ар бир адам (окуучубу мугалимби мектеп жумушчусубу) өрт чыкканын байкагандан кийин олжу-солжу болбостон өрт жөнүндө айгай көтөрүү керек.

2. Өрткө каршы кызматын чакыруу. Ар кандай өрттүн чыгышы тууралуу, жадагалса кичине өрт болсо да, же өрт жөнүндө шек туулса өрткө каршы кызматына ыкчам ыкма менен кабарлоо керек.

3. Эвакуация. Окуучулар айгайды уккандан кийин өздөрүнүн парталарынан туруп, класска жоопту мугалимдин көрсөтүүсү менен бир-бирден классы таштап, чогулуу пункттарына баруу керек. Классык бөлмөнүн жана эвакуациянын жолундагы эвакуация учурунда колдонулбай турган эшиктерди жабуу зарыл.

4. Чогулуу. Чогулуу жайы мурдатан макулдалышы керек. Чогулуу жайына келип ар бир класс, гаран жетпей, кыска жерде болуп турушу керек.

5. Атын айтып чакыруу. Окуучулар чогулуу жайына келеери менен тезинен атынан айтып чакырууну жүргүзүү керек.

Жалпы эрежелер.

№1-эреже. Жолдогу бардык эшиктерди жапкыла- муну менен силер өрттүн жолун торойсунар (жабык эшик өртү 15 мүнөт кармайт).

№2-эреже. Өрттөн качып баратып, өрт жөнүндө бардыгына эскерткиле.

№3-эреже. Мугалимге өрт жөнүндө кабарлагыла.

№4-эреже. Эвакуациялангыла!

№5-эреже. Уюлдук телефондордон «101» номерин терип, өрткө каршы кызматына мектептин дарегин жана өрттүн жөнүндө (фамилиясы, аты, атасынын аты, кайсыл класстын окуучусу) так маалыматты бергиле.

№6-эреже. Кайра артка кирбегиле- силер жолдо күйүп калышынар же иштүү газга ууланышынар мүмкүн.

Майлуу-Суу шаардык ӨРТКӨ КАРШЫ МАМЛЕКЕТТИК КЫЗМАТ БӨЛҮМҮ.

Для образовательных организаций



ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года № 381

Об утверждении Правил пожарной безопасности в Кыргызской Республике

В соответствии со статьей 4 Закона Кыргызской Республики "О пожарной безопасности", статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила пожарной безопасности в Кыргызской Республике (далее - Правила) согласно приложению.
2. Уполномоченному государственному органу в сфере надзора и контроля за пожарной безопасностью и уполномоченному государственному органу в сфере профилактики, тушения пожаров и ведения аварийно-спасательных работ обеспечить соблюдение требований Правил юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность на территории Кыргызской Республики.
3. Руководителям министерств, государственных комитетов, административных ведомств, предприятий, организаций, учреждений, органов местного самоуправления (по согласованию), местных государственных администраций, иных государственных органов (по согласованию), полномочным представителям Правительства Кыргызской Республики в областях принять необходимые меры по соблюдению требований Правил на подведомственных объектах защиты и территориях.
4. Признать утратившими силу:
 - постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики" от 8 февраля 1995 года № 33;

PDF Compressor Free Version

- постановление Правительства Кыргызской Республики "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 1995 года № 33 "Об утверждении и введении в действие Правил пожарной безопасности для предприятий, организаций, учреждений и жилого фонда Кыргызской Республики" от 13 сентября 2001 года № 560;

- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики" от 23 октября 2006 года № 745.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "ЭркинТоо" от 4 сентября 2018 года N 74

Премьер-министр

М. Абылгазиев

Приложение

*к постановлению
Правительства Кыргызской
Республики
от 22 августа 2018 года N
381*

ПРАВИЛА пожарной безопасности в Кыргызской Республике

Глава 1. Особенности обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

§ 1. Общие требования пожарной безопасности объектов защиты

1. Настоящие Правила пожарной безопасности в Кыргызской Республике (далее - Правила) содержат требования противопожарных норм, устанавливающие правила поведения юридических и физических лиц, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций, жилого фонда и других объектов (далее - объект защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, указанных в законах Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности" и "О пожарной безопасности".

- на их начальников, главный энергетик должен организовать правильную эксплуатацию устройств защиты и их лабораторную проверку, составить инструкцию по эксплуатации этих устройств. Начальники цехов должны обеспечивать исправное состояние устройств защиты, своевременно их проверять и ремонтировать.

99. Характеристика производственного процесса по опасности накопления зарядов статического электричества и мероприятия, снижающие интенсивность электризации веществ, а также дополнительные меры, обеспечивающие отекание зарядов, должны быть указаны в инструкциях о мерах пожарной безопасности предприятий.

100. Заземляющие устройства для защиты от статического электричества разрешается объединять с заземляющими устройствами для электрооборудования.

101. Металлическое и электропроводное неметаллическое оборудование, трубопроводы, вентиляционные короба и кожухи, термоизоляция трубопроводов и аппаратов, расположенных в помещениях, а также на наружных установках, эстакадах и каналах, должны быть присоединены к контуру заземления не менее чем в двух точках.

102. Отдельно установленные аппараты и агрегаты необходимо оборудовать самостоятельными заземлителями или присоединять их к общему контуру заземления.

Включать последовательно несколько заземляющих частей в заземляющий проводник запрещается.

§ 8. Первичные средства пожаротушения объектов защиты

103. Все объекты защиты, независимо от функционального назначения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам, которые используются для локализации и ликвидации пожаров в начальной стадии развития.

104. В производственных, складских зданиях и сооружениях, на территории предприятий и организаций должны устанавливаться специальные пожарные щиты с набором первичных средств пожаротушения: порошковые огнетушители - 2, углекислотный огнетушитель - 1, ящик с песком - 1, лопата штыковая - 1, лопата совковая - 1, полотно асбестовое или войлочное - 1, ломы - 2 (легкий и тяжелый), багры - 2, топоры - 2, ведра - 2, бочка с водой - 200 литров.

В зимний период огнетушители и емкость с водой должны храниться в теплом помещении.

105. Ящики для песка должны иметь объем $0,5 \text{ м}^3$. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Для помещений и наружных технологических установок категорий Ан, Бн и Вн по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка $0,5 \text{ м}^3$ на каждые 500

PDF Compressor Free Version

м² защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок категорий Гн и Дн по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 м³ на каждые 1000 м² защищаемой площади.

Категории наружных установок по пожарной опасности определяются Законом Кыргызской Республики "Об обеспечении пожарной безопасности".

106. Полотна для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 1,5 метра шириной и 2 метра длиной.

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

107. Пожарные щиты, установленные в помещениях, должны находиться на видных и легкодоступных местах, по возможности, ближе к выходам из помещений.

Территории предприятий обеспечиваются пожарными щитами из расчета один щит на 0,5 га площади.

108. Размещенные на объекте защиты огнетушители должны быть заряжены, исправны и готовы к действию.

109. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей должен соответствовать инструкции завода-изготовителя, а также следующим требованиям:

1) огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 метра от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 метра от края двери при ее открывании;

2) конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для размещения огнетушителей должны быть такими, чтобы можно было визуально определить тип хранящихся в них огнетушителей;

3) огнетушитель должен устанавливаться так, чтобы инструктивная надпись на его корпусе была видна.

110. В целях поддержания огнетушителей в постоянной готовности и безопасной их эксплуатации необходимо:

1) перезарядку пенных огнетушителей производить не реже одного раза в год. Одновременно с этим производится испытание их на гидравлическое давление;

2) углекислотные огнетушители проверять один раз в 3 месяца путем взвешивания. При обнаружении утечки их нужно перезарядить;

1) тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях. Загоревшийся уголь тушится водой только после выемки из штабеля; 2) вновь укладывать в штабеля после охлаждения или тушения самовозгоревшийся уголь.

ТАБЛИЦА

определения первичных средств пожаротушения для административных, служебно-бытовых зданий и помещений

№ п/п	Наименование помещений, сооружений и установок	На какую площадь рассчитано (м ²)	Наименования первичных средств пожаротушения					Примечание	
			Огнетушители		Ящик с песком (емкость не менее 0,5 м ³) и совковая лопата	Бочка с водой (не менее 0,2 м ³) и ведро	Войлок, асбест или кошма (размером не менее 2х1,5 м, 2х2 м)		
			Порошковые (ОП-4, ОП-5)	Углекислотные (У-2, ОУ-5, ОУ-8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Служебные комнаты при: - коридорной системе; - прибез коридорной системе	На 20 п.м 200 м ²	1(*) 1(*)						Не менее двух огнетушителей на этаж то же
7	Столовые и буфеты: - помещения для приема пищи; - помещения для приготовления пищи	100 м ² 100 м ²	1 1						
11	Помещения для кружков	На комнату	1						
12	Библиотека, читальный зал	100 м ²	1						
14	Сушилки, гардеробные	На помещени е	1						
39	Спальня каменного Улья	500 м ²	1	1	1	1			

СОГЛАСОВАНО
 Начальник отдела МЧС
 г. Майлуу-Суу: 
 « 28 »  2020 г.

ПЛАН мероприятий гражданской защиты на 2020 год по сош № 5

УТВЕРЖАЮ
 Директор сош №5: 
 « 28 »  2020г.

N	Наименование мероприятий	Ответственный	Ответственное структурное подразделение	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок
1	2	3	4	5	6
1	Разработка плана мероприятий по гражданской защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, противодействия терроризму, и доведение его до сведения исполнителей на совещании	Директор сош №5	Директор сош № 5	Своевременность информирования уч-ся, воспитанников, работников, сотрудников образований организаций об угрозе возникновения или о возникновении ЧС	До 05.02.20г.
2	Приобретение методических, учебно-информационных сборников и пособий по гражданской защите и чрезвычайным ситуациям	Директор сош №5	Завуч сош № 5	Своевременность информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС	В течение года
3	Изготовление (обновление) стендов по тематике гражданской защиты и чрезвычайным ситуациям	Директор сош №5	Директор сош № 5	Обеспечение качества преподавания на курсах ГО	В течение года
4	Обучение специалистов сош № 5, учителей ОБЖ, ДП	Директор сош № 5	Директор сош № 5	Увеличение количества руководителей, должностных лиц, прошедших обучение в области ГЗ, ЧС и ОПБ	Согласно графика
5	Проведение круглых столов по вопросам гражданской защиты, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и	Коллектив сош №5	Директор сош №5	Повышение оперативности реагирования на угрозу возникновения происшествий и ЧС	В течении уч. года

	техногенного характера, противодействия терроризму с участием работников пожарной охраны, ГИБДД, и д.р. служб обеспечивающих защиту населения при ЧС.					
6	Обеспечение пожарной безопасности	Администрация	Директор сош № 5	Уменьшение количества пожаров, гибели людей, травматизма и размера материальных потерь от огня	Постоянно	
7	Выполнение требований пожарной безопасности	ГСВ №4	Мед. работник	Изучение и повышение пожарной безопасности	В течение года	
8	Приобретение и установка пожарных щитов (дооборудование имеющ.пож.щитов) Проведение классных часов, игровых занятий по темам: Правила пожарной безопасности в быту Правила безопасного поведения на воде Правила безопасного поведения на транспорте Правила безопасного поведения в экстремальных ситуациях в природных условиях	Администрация	Ответственный по хоз. части	Обеспечение орг-ий необходимым противопожарным имуществом	В теч.года	
9	Проведение викторины по ОБЖ и пожарной безопасности, родительских собраний по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.	Организатор	Кл. руководители	Своевременность информирования уч-ся, воспитанников о причинах возникновения пожаров, предотвращение ДТП, обеспечение безопасности граждан на водных объектах, предотвращение гибели людей на водных объектах	В течение года	
10	Проведение конкурсов детских рисунков «Безопасность глазами детей», «Мы за безопасный мир» и т.д. и оформление выставки лучших работ.	Организатор	Кл. руков.	Информированность детей	Март, апрель	
11	Организовать обучение применению первичных средств пожаротушения	Администрация	Инструкторы, ответственные за противопож. без-ть	Умение использовать ПСП при пожарах	Март	

12	Укрепление правопорядка и общественной безопасности	Организатор	Кл. руководители	Итог проделанной работы	Апрель
13	Закупка и установка видеоскамер и дополнительного оборудования для видеонаблюдения	Директор сош №5	Директор сош №5	Оздоровление обстановки в здании образов. организации	В течение года
14	Размещение банеров наружной рекламы, буклетов, брошюр и другой печатной продукции с целью профилактики здорового образа жизни, формирования негативного отношения в обществе к потреблению табачных изделий, спиртных напитков, наркотиков	Организатор	Соц. педагог	Оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах	Постоянно
15	Разработка и распространение среди учащихся и родителей памяток, листовок по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности	Организатор. соцпед.	Кл. руководители	Своевременность информирования уч-ся, сотрудников сош №5	В течение года
16	Проведение практических занятий по эвакуации учащихся.	Организатор	Учитель ДШ	Обеспечение безопасности жизнедеятельности уч-ся.	В течении уч. года
17	Подготовка маршрутных листов «Моя безопасная дорога от школы до дома» (1-5 кл.)	Администрация	Организаторы, класные руководители	Обеспечение безопасности жизнедеятельности уч-ся	Сентябрь (нач. уч. года)
18	Составление и сдача отчёта по проведенным мероприятиям по плану.	Директор	Администрация		В квартал 1 раз

**№5 жалпы билим берүү
орто мектебинин**

**Өрт коопсуздугу
боюнча 2022-2023-жылга
карата иш планы.**

Буйрук №30

№5 жалпы билим берүү орто мектеби .

Өрт коопсуздугу боюнча жооптууларды дайындоо.

§1

Мектептин жана анын айланасына төмөндөгү кызматкерлер өрт коопсуздугу үчүн жоопкерчиликтүү болуп дайындалсын

1. Мектеп завхозу-Жакыпова Р.У.
2. Уюштуруучу –Орозова Г.Б.
3. Жумушчу – Максатов З.А.
4. Дене тарбия мугалими – Абдиев Э.М.
5. Дене тарбия мугалими – Перматова А.С.

Жооптуулар өрт коопсуздугун дайыма көзөмөлдөөгө жана имарат жайлардын абалын күн сайын текшерүү милдеттендирет.

§2

Өрт коопсуздугуна каршы режим жөнүндө

1. Мектепте өрткө каршы режим белгиленсин.
 - 1.1.Тамеки чегүү баардык жайларда мекеменин жана жанаша жайгашкан аймагында тыюу салуу
 - 1.2.Оңой күйүүчү суюктуктарды боёк,лак,растваритель эриткичтер ж.б.мекемеде сактоого тыюу салуу.
 - 1.3.Таштандыларды кургак чөптөрдү,жалбырактарды мектеп территориясында өртөөгө тыюу салуу.
 - 1.4.Күн сайын жумуш бүткөндө имараттын ичин тазалап, суулап туруу жана калдыктарды атайын аянтчага алып барып таштоо.
 - 1.5. Өрт чыккан учурда каридордо жайгашкан токту тезиген рубиниктен өчүрүү керек.
 - 1.6.Убактылуу өрт коркунучу бар жумуштар(электросварка,газосварка ж.б)болгон учурда балдарды, адамдарды,имараттан алып чыгуу,жумуш болуп жаткан жерде өрт коопсуздугун сактоо үчүн өрттөгүчтөр,кум,суу,өрт өчүрүүнүн баштапкы каражаттары менен камсыз кылуу,жумуш бүткөндөн кийин өрт чыкгастыгы үчүн бардык жерди кылдаттык менен текшерүү.
 - 1.7.Жумуш күн аяктагандан кийин мекемени жабуу алдында бардык электр приборлорду свети өчүрүү.
 - 1.8.Өрт чыккан учурда дароо жакынкы өрт бөлүмүнө (пожарний гость)кабар берүү жана балдарды эвакуационный чыгуучу жайларды колдонуп эвакуация кылуу баштапкы өрт өчүрүүнүн каражаттарын пайдаланып өрттү өчүрүү зарыл.
 - 1.9.Өрткө каршы инструктаж өтүлүш керек.

-Жумушка кабыл алууда бардык кызматкерлер менен байда бир жолу өткөрүү.

§3**1. Мугалимдерден (ЫӨК) ыктыярдуу өрт кошунун мүчөлөрү:**

1. Окуу бөлүмүнүн башчысы Н.М.Тукапова
2. Дене тарбия мугалими А.С.Перматова
3. Соц.педагог М.А.Акинбекова
4. Завхоз Р.У.Жакыпова

2. Окуучулардан (ЖООК) жаш өрт өчүрүүчүлөрдүн кошумунун мүчөлөрү:

1. Садыкжанов Жыргал-11-класс
2. Казыбеков Курманбек-11-класс
3. Борбугулов Алимбек-10-класс
4. Камчыбеков Нуридин-10-класс
5. Каракожоев Дамирбек-10-класс

Негизи: №5 жалпы билим берүү орто мектебинин чарба иштери боюнча директордун орун басары Жакыпова Р.У.

Директор  Ж.М.Белекова



БЕКТЕМ

№5 жалпы билим берүү орто мектебинин

Директор  Ж.М.Белекова

Майлуу-Суу шаарындагы №5 жалпы билим берүү

орто мектебинин жаранды коргоо боюнча

түзүлгөн “Жаш куткаруучулар командасы”

№	Окуучулардын ат, жөнү	Класс	Телефону	Үй дареги
1	Садыкжанов Жыргал	11	0708020146	Кутманова 2-31
2	Уркунбаев Бекнур	11		Кутманова 3-46
3	Казыбеков Курманбек	11	0707161625	Кутманова 7-11
4	Жаныбеков Нуржигит	11	0776188872	Заречная 52
5	Жаныбаев Азат	11	0708014388	Заречная 230
6	Куршудов Бекзат	10	0777229238	Заводская 2
7	Борбугулов Алимбек	10	0773030910	Токтогула 52-3
8	Каракожоев Дамирбек	10	0771975960	Заводская 13-36
9	Сайпидинов Сапарали	10	0507381811	Заводская дача б.н
10	Камчыбеков Нуридин	10	0556360496	Заречная 260

БЕКТЕМ
 Директор  Ж.М.Белекова



Өрт коопсуздугунан коргонуунун 2022-2023-окуу жылындагы планы.

№	Аткарылуучу иштер	Мөөнөтү	Жооптуу адам
1	“Жаш өрт өчүргүч” бурчун түзүү		Завхоз
2	Баардык класстарда өрт коопсуздугун сактоо боюнча класстык сааттар өткөрүү.	01.09.2022-ж.чейин	Класс жетекчилер
3	10 окуучудан турган “Жаш өрт өчүргүч” командасын түзүү.	03.10.2022-ж.чейин.	
4	Окуучулардын арасында “Сен өрттөн сактануу, болтурбоо эрежелерин билесинби?” деген темада лекция өттү.	20.11.2022-ж.	Тарбиялык завуч
5	“Өрт болуп кетсе, сенин милдетин” деген темада практикалык сабак өттү.	19.12.2022-ж.	
6	Эвакуация схемасын жаңылоо.	Ноябрь-Апрель	Завхоз
7	Өрт коопсуздугунан сактануу боюнча жооптуу адамды дайындоо боюнча буйрук берүү.	01.09.2022-ж.	Директор

БЕКТЕМ

№5 жалпы билим берүү орто мектебинин

Директор  Ж.М.Белекова

Майлуу-Суу шаарындагы №5 жалпы билим берүү

орто мектебинин “Жаранды коргоо боюнча”

түзүлгөн комиссия мүчөлөрү.

№	Мүчөлөрдүн аты, жөнү	Телефону	Үй дареги
1	Жакыпова Райкан Усупжановна	0776103949	Заводская 13-42
2	Максутов Заир Аширбекович	0508848583	Заводская 6-52
3	Акинбекова Махабат Апсаттаровна	0777074243	З.Кутманова 4-4
4	Калмаматова Нуркан Алимбековна	0700060082	Заречная 151
5	Жунусали кызы Айгүл	0779229294	З.Кутманова 5-39
6	Бекназарова Бурайма Маматкаримовна	0778622020	Заречная 111а
7	Орозова Гулнара Батыркуловна	0709973762	З.Кутманова 3-51
8	Тукапова Нургул Мухаматовна	0502049777	З.Кутманова 6-20

БЕКТЕМ
Директор  Ж.М.Белекова



**Майлуу-Суу шаарындагы №5 жалпы билим берүү орто мектеби боюнча
квартал сайын аңгемелешүү графиги 2022-2023-окуу жылы.**

№	Класс	Айы	Жооптуу
1	1-класс	Сентябрь	Инспектор тех.коопсуздугу, класс жетекчиси
2	5-класс	Октябрь	Инспектор тех.коопсуздугу, класс жетекчиси
3	9-класс	Ноябрь	Инспектор тех.коопсуздугу, класс жетекчиси
4	11-класс	Декабрь	Инспектор тех.коопсуздугу, класс жетекчиси